



სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
NATIONAL FORENSICS BUREAU

№ [REDACTED]
08/04/2025



შპს ზურაბ ვანიშვილის საადვოკატო კომპანიის
დირექტორს ბატონ ზურაბ ვანიშვილს

(ქალაქი [REDACTED])
[REDACTED])

სსიპ - ლევან სახმარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს მიერ 2025 წლის 27 მარტს
გაცემული იქნა № [REDACTED] ექსპერტის დასკვნა, სადაც დადგენილ იქნა საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლის კედლიდან, საავტომობილო გზის კიდემდე არებული მანძილის შეუსაბამობა სამშენებლო ნორმებისა და
წესების (СНИП 2.07.01-89 ქალაქმშენებლობა) დანართი N1-ის (სავალდებულო) ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნებთან:

- მანძილი მისასვლელის კიდიდან შენობის კედლამდე, როგორც წესი საჭიროა მიღებული იყოს 5-8 მ 9 სართულზე ნაკლებ სიმაღლის შენობებისთვის და 8-10 მ 9 სართულიან და უფრო მაღალ შენობებისთვის. ამ ზონაში არ დაიშვება ღობურების გაკეთება, არც საჭაერო ელექტროგადამცემ ხაზთა გაყვანა და ჩვეულებრივ ხეთა დარგვა.

აღნიშნული მოთხოვნა სამშენებლო ნორმებსა და წესებში (СНИП 2.07.01-89 ქალაქმშენებლობა) დადგენილია საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებთან, მათ შორის ჩამოთვლილ-მიშენებულ სათავსოებთან სახანძრო მანქანათა მისვლის შესაძლებლობისათვის და ასევე მეხანძრეთა და ავტოკიბეთა ან ავტოამწეების ნებისმიერ ბინასთან ანდა სათავსოებთან მისადგომებისათვის.

პატივისცემით,

ბადრი ლევსაია
კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმოტექნიკის
და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დუბარტამენტი)ს
უფროსი